

A Társaság a kapacitás biztosításának hidraulikai, műszaki feltételeiről készített tanulmány alapján kapacitásnyilatkozatban rögzíti a csatlakozás feltételeit.

A földgázz szállító rendszerhez történő csatlakozás, vagy kapacitásnövelés pénzügyi feltételrendszere a következők szerint alakul:

- A földgázz szállító rendszerrel szállítóvezeték fogyasztóként 2000 m³/h vagy annál kisebb teljesítményű fogyasztó nem látható el földgázzal, ezért szállítóvezetékhez – szállítóvezeték fogyasztóként - kizárólag 2000 m³/h kapacitás feletti fogyasztó csatlakozhat.
- Csatlakozásként a földgázz szállítási engedély 2. számú mellékletében rögzített alapvető eszközökhöz történő olyan **közvetlen** kapcsolódást kell értelmezni, mely megfelel a biztonsági és szakmai követelményeknek. A csatlakozási pont kialakítása nem tartalmazhat csővezeték fejlesztést, illetve bővítést.
- Csatlakozás illetve kapacitásnövelés esetén a földgázz szállító rendszer tulajdonos és a csatlakozni kívánó, vagy többlet kapacitást igénylő szállítóvezeték fogyasztó illetve csatlakozó rendszer tulajdonos a csatlakozás feltételeit írásos megállapodásban rögzítik.
- A megállapodás hatályba léptető feltételei között szerepelnie kell, hogy a Magyar Energia Hivatal engedélyezi a földgázz szállító rendszer alapvető eszközeinek bővítését a csatlakozáshoz, vagy kapacitásbővítéshez szükséges eszközökkel.
- A földgázz szállító rendszerhez történő csatlakozás érdekében megvalósítandó beruházás szállítási díjakban elismerésre kerülő költség hatása nem növelheti a szabályozott szállítási díjat. A vizsgálatot az első – kapacitás lekötéssel bíró – teljes gázévre kell elvégezni, lekötött kapacitásként 100 MFt-ig az első 2, 100-500 MFt-ig az első 3, e felett az első 4 gázévben lekötni tervezett szállítási kapacitás számtani átlagát kell figyelembe venni. A szállítási díjváltozásra vonatkozó számítást a Magyar Energia Hivatal az engedélyezési eljárás során ellenőrizni jogosult.
- Amennyiben a csatlakozási pont kialakítása a szállítási tarifa növelését eredményezné, úgy a csatlakozást igénylőnek olyan mértékű vissza nem térítendő forrás átadással kell biztosítania a kiadási pont megvalósításához szükséges fejlesztési forrást, amellyel kielégíthető az előző pontban megfogalmazott díjhatás.
- A csatlakozás illetve kapacitásnövelés feltételeinek megteremtéséhez szükséges fejlesztési forrás azon részét, amely tarifa emelkedés nélkül elismerhető a szabályozott díjban a csatlakozást igénylőnek kell kamatmentes kölcsönként biztosítania. A kölcsön visszatörlesztése a szállítóvezeték fejlesztés üzembe helyezését követő gázévtől kezdődően 100 MFt-ig 2, 100-500 MFt-ig 3, e felett 4 egyenlő részletben, évente egy alkalommal a gázév zárását követő 30. napon történik, a következők figyelembevételével.
- Minden visszatörlesztés alkalmával megállapításra kerül, hogy az előjelzett kapacitás lekötésre került-e. Amennyiben a fejlesztés engedélyezésekor előjelzett kapacitás lekötése a csatlakozás vagy kapacitásnövelés létrehozását követően nem történik meg, úgy a szállítórendszer tulajdonosa részére a szállítóvezeték fogyasztó, illetve a csatlakozó rendszer tulajdonosa kötbért köteles fizetni. A kötbér mértéke megegyezik az előző bekezdésben írt törlesztő részlet összegével. Az igénylő finanszírozásba történő bevonásával biztosítható, hogy a projekt kockázatát a csatlakozást igénylő viselje, mentesítve ez alól a többi fogyasztót.

- A kölcsöntörlesztés pénzügyi teljesítése átutalással, illetve a kiterhelt kötbérvisszatérítésnek a Ptk. 296.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő beszámításával, kompenzálásával történik.
- A kapacitásvizsgálati eljárásához szükséges adatokat a 3.1. melléklet táblázatainak megfelelően kell szolgáltatni a Társaság irányába.