



FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ
A MOL-CSOPORT TAGJA

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

továbbiakban: Megállapodás

amely létrejött **egyrésről** a

FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye:	8600 Siófok, Tanácsház u. 5.
Levelezési címe:	8600 Siófok, Tanácsház u. 5. (Pf. 102.)
Számlavezető pénzügyintézet:	ING Bank Magyarországi Fióktelepe
Számlaszáma:	13700016-04200013-00000000
Számla kiállítási címe:	Top Finance Kft. 8601 Siófok Pf. 8.
A társaság statisztikai számjele:	12543331-4950-114-14
Adószám:	12543331-2-44
Cégbíróság és cégjegyzék száma:	Somogy Megyei Bíróság, mint Cégbíróság, Cg: 14-10-300230

továbbiakban mint **Társaság**

és **másrésről** a/az

...

Székhelye:
Levelezési címe:
Számlafogadás címe:
Számlavezető pénzügyintézet:
Számlaszáma:
A társaság statisztikai számjele:
Adószáma:
Cégbíróság és cégjegyzék száma:

a továbbiakban mint **Földgázelosztói engedélyes**

ill. együttesen, mint a **Felek** között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

Tartalomjegyzék

1.	Általános rendelkezések	3
2.	Fogalom meghatározások	3
3.	A földgáz átadás-átvételi helye	4
4.	Átadási nyomás és hőmérséklet	5
5.	A kiadási pont(ok) kapacitásai	6
6.	Eljárás a lekötött földgázszállítási kapacitás túllépése esetén	6
7.	A földgáz mennyiségének mérése és elszámolása	7
7.1	Általános előírások	7
7.2	A mérőrendszerek eseti ellenőrzése	7
7.3	Beavatkozás mérőrendszerekbe	8
7.4	A mérés nélkül átadott-átvett földgázmennyiség meghatározásának módszerei	9
7.5	Leolvasási egyeztetés	10
7.6	Az előző havi gázmennyiség meghatározásának módja	10
7.7	Átvett aktuális havi gázmennyiség reklamációja:	12
8.	A földgáz minőségi jellemzői és azok mérése	13
9.	Mennyiségi és minőségi adatok kifogásolása	13
10.	Összevont kiadási pontok esetén a nominálás felosztása során alkalmazandó szabályok	14
11.	Allokálás a földgázszállító rendszer kiadási pontjaira	15
12.	Elszámolás a rendszerhasználókkal	15
13.	Adatszolgáltatás	15
14.	A földgáz szagosítása	15
15.	A korlátozás elrendelése	16
16.	Üzemzavar és karbantartás miatti üzemszünet	16
17.	Kapcsolattartás módja, a Felek képviselői	18
18.	A Földgázelosztói engedélyes képviselőjének a Társaság területére történő belépésére vonatkozó szabályok	18
19.	A Megállapodás megszűnése	19
20.	Felmondás	19
20.1	Rendes Felmondás	19
20.2	Rendkívüli felmondás	19
21.	Vitás kérdések rendezése, irányadó jog	20
21.1	Vitás kérdések rendezése	20
21.2	Irányadó jog	21
22.	Lehetetlenülés, Vis maior	21
22.1	Lehetetlenülés	21
22.2	Vis maior	21
23.	Jogutódlás	22
24.	A Megállapodás hatálya és egyéb rendelkezések	23

Az alábbi mellékletek a jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezik:

- | | |
|---------------------|--|
| 1. számú melléklet | Kiadási pontonként/Gázátadó állomásonként igénybe vehető maximális kapacitások és átadási nyomások |
| 2. számú melléklet | A Társaság területileg illetékes földgázszállítási üzeme, üzemeltetés koordinátor szolgálatai |
| 3. számú melléklet | Földgáz átadás-átvételi jegyzőkönyv |
| 4. számú melléklet | Gázelszámolási alapadatok |
| 5. számú melléklet | Gázmennyiség-mérő rendszerek működése és vizsgálata |
| 6. számú melléklet | Adatszolgáltatás a ténylegesen igénybe vett kapacitásokról |
| 7. számú melléklet | Jegyzőkönyv manuális korrekcióról |
| 8. számú melléklet | Összevont hálózati pontok nominálás allokációja |
| 9. számú melléklet | Egyedi feltételek |
| 10. számú melléklet | Szagosítóanyag beadagolási pontok |

1. Általános rendelkezések

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (továbbiakban GET), annak egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet (továbbiakban Vhr.), valamint az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (továbbiakban ÜKSZ) vonatkozó előírásainak alapján saját szerződéses kapcsolataiknak megfelelően és azok betartásával, a Felek jelen Megállapodásban szerint együttműködnek a kereskedelmi szerződések (a földgázszállító rendszeren Kapacitáslekötési, Földgázszállítási, Szagosítási és Rendszerirányítási) (továbbiakban: KFSZRI) szerződésteljesítése, továbbá a felhasználók biztonságos, megfelelő minőségű, diszkriminációmentes és a legkisebb költség elvének betartása szerint végzett földgázellátásának megvalósítása érdekében.

Jelen Megállapodás a Társaság és a Földgázelosztói engedélyes együttműködését szabályozza a földgázszállító rendszer és a földgázelosztó rendszer kapcsolódási pontjain, ahol a földgáz a földgázszállító rendszerből átkerül a földgázelosztó rendszerbe.

2. Fogalom meghatározások

A GET-ben, a Vhr.-ben és az ÜKSZ-ben rögzített fogalom meghatározásokon túl jelen Megállapodásban részletezett fogalmak és értelmezésük a következők:

Átadás–átvételi pont/kiadási pont	A Társaság tulajdonában lévő csővezeték és a Földgázelosztói engedélyes tulajdonában/üzemeltetésében lévő csővezeték csatlakozási pontja.
Minőség Elszámolási Rend (továbbiakban: MER)	Az egyes hálózati pontokhoz tartozó kromatográf mintaáramok hozzárendelésének meghatározására szolgáló eljárásrend, ami szabályozza a kromatográfok mintaáramainak forgalmi rendtől függő helyettesítését is, valamint meghatározza az egyes hálózati pontokhoz tartozó éves súlyozott átlag fűtőértéket és földgázcsoportot. „A földgázszállító rendszer betáplálási és kiadási pontjainak földgáz minőségi elszámolási rendje” tárgyú dokumentum a Társaság internetes honlapján (www.fgsz.hu) publikálásra kerül.
Informatikai Platform	olyan, a Társaság üzemeltetésében lévő alkalmazás rendszer,

(továbbiakban: IP)	a hozzátartozó adatbázis kezelőkkel, amely a vonatkozó jogszabályok által előre definiált szabályok alapján képes más rendszerekkel szabványos, kétirányú adatkapcsolatot létesíteni, s amelyet a Rendszerhasználók, rendszerüzemeltetők és a Magyar Energia Hivatal a (továbbiakban: MEH) hozzáférési jogosultságuk alapján használnak.
Normál üzemmenet	Az az üzemállapot, amelyben a gázátadó állomás gázszűrő, nyomásszabályozó, fűtő és nyomásvédelmi berendezései üzemszerűen működnek.
Nem normál üzemmenet	Az az üzemállapot, amelyben a gázátadó állomás gázszűrő, nyomásszabályozó, fűtő és nyomásvédelmi berendezései közül egy vagy több meghibásodik, nem üzemszerűen működik.
Üzletszabályzat	A Társaság/Földgázelosztói engedélyes MEH által jóváhagyott üzletszabályzatai, melyek azok internetes honlapjain megtekinthetők (www.fgsz.hu , www.xxx.hu)
Üzemszünet	Az az üzemállapot, amikor a gázátadó állomáson a gázkiadás szünetel a kapcsolódó rendszer irányában.

3. A földgáz átadás-átvételi helye

A földgáz átadás-átvétele az 1. számú melléklet szerinti gázátadó állomás átadás-átvételi pontján történik az alábbiak figyelembevételével:

A Felek úgy tekintik, hogy a Rendszerhasználó és a Társaság között kötött KFSZRI szerződésben rögzített szállítási feladat teljesítésének vonatkozásában a gázmennyiség, a gáznyomás és a gázhőmérséklet az átadás-átvételi ponton, illetve a szállító-elosztó vezeték tulajdoni határán mindenkor megegyezik a gázátadó állomásokon mért gázmennyiség, gáznyomás, és gázhőmérséklet értékekkel, (a mennyiségmérő-rendszer és az átadás-átvételi pont közötti, a Társaság tulajdonát képező vezetékszakasz meghibásodását kivéve).

Az alsó hőérték (fűtőérték) az átadás-átvételi ponton megegyezik a MER alapján meghatározott helyen, vagy helyeken mért értékekkel. (www.fgsz.hu)

A Társaság létesítményéhez csatlakozó Földgázelosztói engedélyes létesítményeinek mindenkor érvényes engedélyezési (engedélyezési nyomás, nyomáspróba értéke, kapacitás, valamint védelmi berendezések) adatait, illetve az MSZ EN 12186 szabvány szerinti tervezési nyomás (DP), legnagyobb üzemi nyomás (MOP), valamint legnagyobb üzemzavari nyomás (MIP) értékeit a Földgázelosztói engedélyes köteles a Társaság tudomására hozni, és az esetleges változásokról haladéktalanul tájékoztatást adni. Amennyiben ezt elmulasztja a Földgázelosztói engedélyes és ebből eredően kára származik, a Társaság mentesül a felelősség alól. A Társaság létesítményein normál és nem normál üzemenet közben előfordulható legnagyobb nyomásértékeket az 1. számú melléklet tartalmazza. Ezen adatokra vonatkozó változtatási igényt a Felek előzetesen egyeztetik egymással.

A földgáz KFSZRI szerződés szerinti fizikai átadása az átadás-átvételi ponton a Földgázelosztói engedélyes részére történik.

4. Átadási nyomás és hőmérséklet

A Társaság az átadás-átvételi ponto(ko)n jelen Megállapodás 1. sz. melléklete szerint biztosítja normál üzemenet esetén az átadási nyomást és hőmérsékletet.

Amennyiben a Földgázelosztói engedélyes kezdeményezi a névleges kiadási nyomás változtatását és ennek műszaki lehetőségei adottak, úgy a Felek vállalják, hogy jóhiszemű tárgyalásokat folytatnak az igény kielégíthetőségének biztosíthatóságáról.

Amennyiben a Földgázelosztói engedélyes kezdeményezi az átadási hőmérséklet módosítását és ennek műszaki lehetőségei adottak, úgy a Társaság vállalja, hogy a feltételekben történő megállapodás alapján az Üzletszabályzatában meghatározott külön szerződés keretében biztosítja az igényelt szolgáltatást.

A Társaság gondos üzemeltetőként eljárva köteles a Nem normál üzemenetet a lehető legrövidebb idő alatt megszüntetni és visszaállítani a normál üzemenetet. A Nem normál üzemenet időtartama nem haladhatja meg a 6 órát alkalmanként és a kiadási nyomásnak a MIN2-MAX2 értéktartományban kell maradnia, illetve a 24 órát alkalmanként a 0 °C alatti (vagy egyéb szerződött) kiadási hőmérséklet esetében.

5. A kiadási pont(ok) kapacitásai

A kiadási pontok maximális kapacitásait jelen Megállapodás 1. sz. melléklete tartalmazza.

6. Eljárás a lekötött földgázszállítási kapacitás túllépése esetén

A Földgázelosztói engedélyes rendszeréhez kapcsolódó felhasználókra, és a ténylegesen igénybevett kapacitásokra vonatkozó információk a Földgázelosztói engedélyesnél állnak rendelkezésre, amelyeket a Földgázelosztói engedélyesnek meg kell adnia az ÜKSZ előírásai szerint az Informatikai Platformon, vagy amennyiben az nem áll rendelkezésre, akkor írásban a Társaságnak a 6. számú melléklet szerint.

Összevont kiadási pontok esetében a kapacitástúllépés kimutatását és az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatást az összevont kiadási pontra kell elvégezni.

Amennyiben a Társaság a rendszerhasználók által összesen lekötött kapacitás túllépését regisztrálja, abban az esetben értesítést küld a Földgázelosztói engedélyesnek a területileg illetékes földgázszállítási üzeméből (2. számú melléklet) a gáznapot követő napon 9.00 óráig.

Amennyiben a rendszerhasználók a Társaságnál a vonatkozó gázátadó állomás(ok)on a számukra biztosított kapacitást túllépik, és a rendszeregyensúly fenntartása azt megköveteli, a Társaság a saját rendszerén jogosult olyan beavatkozásokat alkalmazni, amelyek segítségével a fogyasztást a szerződött szinten tartja.

A fizikai és az összevont kiadási pontok esetében is amennyiben az egyedi gázátadó állomásokat túlterheli a Földgázelosztói engedélyes, abban az esetben a felmerülő hibaelhárítási költségeket a Társaság ráterheli az érintett Földgázelosztói engedélyesre.

A Földgázelosztói engedélyesnek a gázhónapot követő hónap 20-ig az IP erre kialakított felületén rögzíteni kell Rendszerhasználónként a naponta igénybe vett óracsúcsot, és a hozzá tartozó időpontot kiadási pontonként. Amennyiben az IP nem áll rendelkezésre, akkor írásban, a 6. számú melléklet szerint kell megküldeni az adatokat a Társaság részére. Egy Rendszerhasználó esetén a Társaság mérése a mérvadó.

Amennyiben a Rendszerhasználó írásban kifogásolja a kapacitás csúcstúllépésre vonatkozó adatokat, a Felek azt 5 munkanapon belül kivizsgálják, és az eredményről értesítik egymást és a Rendszerhasználót.

7. A földgáz mennyiségének mérése és elszámolása

7.1 Általános előírások

Az átadás/átvételi ponton a KFSZRI szerződés szerint átadott-átvett földgáz mennyiségét a Társaság méri, a mindenkor hatályos mérésügyi jogszabályok szerinti joghatással járó mérésre alkalmas, használati etalonnal ellenőrzött mérőrendszerekkel.

A hitelesítési/kalibrálási bizonyítványokat a hitelesítést/kalibrálást követő 1 héten belül a Társaság területileg illetékes üzeme átadja/megküldi a Földgázelosztói engedélyesnek.

A kiadási pontok mérési típusát az 1. számú melléklet tartalmazza.

A mérőrendszerekre és azok elemeire vonatkozó részletes követelményeket az ÜKSZ tartalmazza.

A mérőrendszerek működésére és vizsgálatára vonatkozó előírásokat az 5. számú melléklet tartalmazza.

Az átadott gázmennyiség (normál térfogat illetve energia) meghatározása a fenti műszaki előírások és az MSZ ISO 13443 szabvány szerint 15 °C és 101 325 Pa referencia körülményeken értelmezett m³, illetve MJ (a m³-ben meghatározott gázmennyiség és a napi átlag fűtőérték szorzata) mértékegységekben történik.

A gázmennyiség mérésnél az alsó hőérték számításának referenciahőmérséklete 15/15 °C és 101 325 Pa.

A gázmennyiség-mérő rendszerek számítóműve az órás és napi mennyiség adatokat legalább 50 napra visszamenőleg archiválja. Az archív adatok a helyszínen a számítóműből személyi számítógéppel kiolvashatóak, vagy hordozható adattárolóra menthetőek.

7.2 A mérőrendszerek eseti ellenőrzése

A Földgázelosztói engedélyes írásban kezdeményezheti a mérőrendszerek, vagy azok elemeinek soron kívüli vizsgálatát. Ha a rendkívüli vizsgálat során a rendszer elemeinek hibája nem haladja meg a vizsgálati bizonyítványban megengedett értéket, akkor a vizsgálat költségei a Földgázelosztói engedélyest terhelik. Ha a vizsgálat során a Földgázelosztói engedélyes a mérést befolyásoló hibát fedez fel, vagy a mérő a vizsgálati bizonyítványon feltüntetettnél nagyobb hibával mér, akkor a vizsgálat költségei a Társaságot terhelik.

Ha a vizsgálat során valamely mérőköri elemre a vizsgálati bizonyítványban megengedett mértéket meghaladó hibát állapítanak meg, akkor az átadott-átvett gázmennyiséget nulla hibára kell korigálni. A korrekció mértékét a Társaság és a Földgázelosztói engedélyes, a rendelkezésre álló műszaki információk alapján, közösen határozza meg.

A korrekció alá vehető időszak a hibás mérések igazolható időtartama. Ha ez egyértelműen nem állapítható meg, akkor az ellenőrzéstől az utolsó olyan mérésig lehet a visszamenőleges korrekciót elvégezni, melyre a Földgázelosztói engedélyes sem észrevételt, sem reklamációt nem jelzett.

7.3 Beavatkozás mérőrendszerekbe

A Társaság az elszámolási mérőrendszerek működését érintő hibákról azonnal, bármilyen tervezett beavatkozásról pedig legalább 3 munkanappal korábban, írásban (fax, e-mail) értesíti a Földgázelosztói engedélyest. A Földgázelosztói engedélyes jogosult a képviselőjét a beavatkozás helyszínére küldeni, és a beavatkozást ellenőrizni. Az elvégzett beavatkozást a mérőkör aktuális Gázelszámolási alapadatok megjegyzés rovatában kell rögzíteni és mindkét fél által aláírni. Ha a Földgázelosztói engedélyes képviselője az egyeztetett időpontban a helyszínen nem jelenik meg, a Társaság jogosult a beavatkozást egyedül elvégezni. Ilyen esetben a beavatkozásról felvett jegyzőkönyvet a Társaság egyedüli aláírásával is érvényesnek kell tekinteni. A Társaság jogosult továbbá a mérőrendszeren egyedül beavatkozást végezni – a Földgázelosztói engedélyes azonnali értesítése és annak utólagos írásban történő rögzítése mellett - a földgáz átadását-átvételét veszélyeztető hiba elhárítása érdekében.

A mérőköri elemek cseréje esetén a felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

- a leszerelt mérőköri elem adatait;
- a felszerelt mérőköri elem adatait;
- a beavatkozás kezdetének és befejezésének időpontját;
- a beavatkozás során méretlenül átadott-átvett gáz mennyiségét (amennyiben volt ilyen).

Számítómű csere esetén a leszerelt számítómű archív adatait is ki kell olvasni. A Földgázelosztói engedélyes képviselője jogosult a helyszínről megfelelő adathordozón az archív adatokat elvinni.

A Társaság és a Földgázelosztói engedélyes közösen végzik a havi elszámolási időszakra vonatkozó adatok kiolvasását a számítóművekből.

7.4 A mérés nélkül átadott-átvett földgázmennyiség meghatározásának módszerei

A mérőrendszerek meghibásodása, vagy mérőköri elemcsere miatt mérés nélkül átadott-átvett gázmennyiséget a következő módszerek egyikével kell meghatározni:

- Az egy órát meg nem haladó mérés kiesés esetén a kiesést megelőző óra és a kiesést követő óra fogyasztásának átlagát kell figyelembe venni.
- Az egy órát meghaladó mérés kiesésnél az előző órai adat, illetve az előző nap azonos időszakának figyelembevételével kell a mennyiséget meghatározni. Amennyiben az előző nap eltérő jellegű (munkanap vagy munkaszüneti nap), úgy a legközelebbi hasonló jellegű nap adatai legyenek az irányadók.
- A 24 (huszonnégy) órát meghaladó mérés kiesés esetén az előző napok, illetve az előző hét hasonló jellegű napjai, illetve az előző év azonos időszakának adatait kell figyelembe venni. Ebben az esetben a mennyiséget a Földgázelosztói engedélyes, a Társaság területileg illetékes Földgázszállító Üzeme, a Rendszerirányítás és Kapacitáskereskedelem - Elszámolás és az Üzemeltetés - Metrológia szervezetek bevonásával kell meghatározni.
- Amennyiben az előzőekben felsorolt helyettesítések a tényleges fogyasztást nem kellően közelítik, úgy a Földgázelosztói engedélyes kalibrált mérésének adatai is figyelembe vehetők a meghibásodás időszaka alatt, ha teljesülnek a következő feltételek:
 - a mérési adatok rendelkezésre állnak;
 - a Földgázelosztói engedélyes a mérési mérőrendszerei kalibrálási és eredő mérési bizonytalanság számítási bizonyítványainak másolatát átadja a Társaságnak és biztosítja előzetes bejelentés alapján a mérőrendszerek vizuális ellenőrzésének lehetőségét a Társaság képviselői számára;
 - a Földgázelosztói engedélyes a mérőrendszereinek előző havi mérési adatait a gázhónapot követő hónap 5. napjáig elektronikus formában átadja, az adatok összehasonlítása végett. A Felek az adatokat egyeztetik a 8. pontban meghatározott heti gázminőség programozáson.
 - a Társaság és a Földgázelosztói engedélyes mérései közötti eltérések nem nagyobbak 2 %-nál.

7.5 Leolvasási egyeztetés

A Társaság és a Földgázelosztói engedélyes képviselői az átadás-átvételi mérőrendszerek mérési adatainak számítóműből való kiolvasása, és a gázminőség adatoknak a számítóművekben való átprogramozása érdekében – amennyiben a mérőkörök nem kapják meg a minőségi adatokat közvetlenül a kromatográfától – a Társaság előírásaiban meghatározottak szerint rendszeres időközönként leolvasási körutakat tesznek.

A Társaság meghatározza a leolvasási körút helyszíneinek sorrendjét, valamint kezdő időpontját és legkésőbb a leolvasás napját megelőző nap 12.00-ig megküldi a Földgázelosztói engedélyes kapcsolattartójának.

Amennyiben valamely körülmény miatt ettől a sorrendtől el kell térni, a Társaság területileg illetékes földgázszállító üzeme megfelelő időben megküldi a Földgázelosztói engedélyes érintett területi egységének, valamint központjának a megváltozott leolvasási körút sorrendjét.

A Társaság és a Földgázelosztói engedélyes a helyszínen jegyzőkönyvben rögzíti a gázelszámoláshoz, illetve a gázmérőrendszer ellenőrzéséhez szükséges adatokat (számítómű és primer mérőelem számláló állások, átlagnyomás, átlaghőmérséklet, átlag kompresszibilitási tényező). A jegyzőkönyv formáját és tartalmát mindkét Fél saját hatáskörben állapítja meg. A hó végi leolvasáskor a Felek egymás jegyzőkönyveit aláírják, és saját hatáskörben archiválják.

A „Gázelszámolási alapadatok” (4. számú melléklet) táblázat két példányban készül. A gázhónapra vonatkozó leolvasáskor a Felek azt aláírják, és egy példány a Társaságnál, egy pedig a Földgázelosztói engedélyesnél kerül archiválásra.

7.6 Az előző havi gáz mennyiség meghatározásának módja

7.6.1 Elszámolási adatok kiolvasása a számítóművekből

A Társaság a Földgázelosztói engedélyes képviselőjének jelenlétében a 7.5. pontban meghatározott időpontban elvégzi a számítóművek archív tárainak (órai és napi adatok az előző hónapra) és az előző havi gáz mennyiséget mutató számlálóinak kiolvasását.

Az így keletkező adattáblák tartalmazzák a hónap minden napjára a napi mennyiségi elszámolási adatokat. Ezeket a feldolgozatlan adatokat a Földgázelosztói engedélyes képviselője jogosult a helyszínről megfelelő adathordozón elvinni.

A Földgázelosztói engedélyes számára adathordozón biztosított adatok köre:

- számítómű napi mennyiségi adatokat tartalmazó tára,
- számítómű órás mennyiségi adatokat tartalmazó tára.

A Földgázelosztói engedélyes kérésére soron kívüli számítómű kiolvasást a Társaság külön megállapodás alapján, a kiolvasással kapcsolatos költségeinek megtérítése esetén biztosít.

7.6.2 Havi elszámolandó gázmennyiség meghatározása

A mérőrendszerek helyszínén képzett napi mennyiség-elszámolási adataiból a kumulált napi értékek összegzésével kell képezni a havi gáz átadás-átvételi jegyzőkönyvbe kerülő gázmennyiség adatokat.

Ha valamely napi adat hiányzik vagy hibás, úgy az érintett napra manuális korrekciót kell alkalmazni, és a havi elszámolási mennyiséget ennek figyelembevételével kell képezni. Manuális korrekció esetén azt mindkét Fél által aláírt jegyzőkönyvben (7. számú melléklet) kell rögzíteni.

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a gázátadó állomás és a mérőkör megnevezését, a hiba, vagy a végzett művelet leírását, időtartamát, a hiányzó vagy hibás adat helyett meghatározott átadott-átvett mennyiséget, és annak meghatározási módját.

Amennyiben egy adott időszakra vonatkozóan a számítómű tár tartalma hibás, akkor erre az időszakra a gázelszámolási adatot a göngyöltett belső számláló állásainak különbségéből kell képezni. Ennek hibája esetén használható a mechanikus számlálókból képzett adat (ha a számítóműben van mechanikus számláló). Ha a számítóműből nem nyerhető ki információ, de a primer mérőelemnek (turbina, forgódugattyús mérő, ultrahangos mérő) van az üzemi állapotú térfogatot számláló számlálója, akkor e számláló növekménye alapján kell a gázmennyiséget meghatározni, az átlagos nyomás, hőmérséklet és kompressziós tényező figyelembevételével.

Minden havi gázmennyiség megállapításakor, illetve kiszámításakor el kell végezni a turbinaszámláló különbségének és az azzal közel azonos időben leolvasott számítómű, üzemi térfogat belső számlálója különbségének az összehasonlítását. Amennyiben a két érték közötti eltérés az 1%-ot meghaladja, ennek okát a Feleknek közösen ki kell vizsgálni, melynek eredményéről jegyzőkönyvet kell felvenni.

7.6.3 Havi elszámolás menete

Amennyiben a számítóművek tárából kiolvasott napi átvételi adatok összegzésével képzett havi normál térfogat mennyiségek – átadónként – megegyeznek a Társaság által megküldött átadás-átvételi jegyzőkönyveken szereplő átadónkénti értékekkel, a Földgázelosztói engedélyes köteles a jegyzőkönyveket cégszerűen aláírva visszaküldeni a Társaság területileg illetékes üzem kapcsolattartójának.

Abban az esetben, ha az előző bekezdés szerinti havi mennyiségek között a Földgázelosztói engedélyes eltérés(ek)e)t talál, vagy valamely átadó vonatkozásában a számítómű adatok elemzése alapján kétségei merülnek fel a jegyzőkönyvben szereplő adatok helyességét illetően, akkor az(oka)t írásban jeleznie kell a Társaság felé, és törekednie kell az eltérés(ek) oká(i)nak tisztázására és a megegyezésre. Ha sikerül az eltérés(ek) oká(i)t tisztázni és megállapodni az elszámolandó mennyiségben, akkor a Földgázelosztói engedélyesnek az előző bekezdésben leírtak szerint kell eljárnia. Az egyeztetés a Felek között 5 maximum (öt) munkanapig tart.

Amennyiben a Földgázelosztói engedélyes a havi elszámolandó mennyiséget az egyeztetést követően is vitatja, ebben az esetben jogosult az eltérés oká(i)nak hivatalos írásbeli indoklását kérni a Társaságtól. A Társaság köteles a kifogás kézhezvételét követő 8 (nyolc) munkanapon belül írásbeli indoklását megküldeni a Földgázelosztói engedélyesnek. Az eltérés(ek) okainak tisztázásáig a Földgázelosztói engedélyes a vitatott mennyiség megjegyzésével köteles az érintett átadás-átvételi jegyzőkönyve(ke)t aláírni és visszaküldeni.

A Földgázelosztói engedélyes jogosult azt is ellenőrizni, hogy a napi adatszolgáltatás során kapott adatok mennyivel térnek el a számítóművek tárából kiolvasott napi adatoktól. Amennyiben a két érték bármely nap tekintetében 10%-nál nagyobb mértékben tér el egymástól, ebben az esetben a Földgázelosztói engedélyes jogosult az eltérés oká(i)nak hivatalos írásbeli indoklását kérni a Társaságtól a fentiek szerint, és a hivatalos válasz megérkezéséig nem köteles az átadó által érintett havi átadás-átvételi jegyzőkönyvet aláírni.

7.7 Átvett aktuális havi gázmennyiség reklamációja:

A jegyzőkönyvezést követő utólagos reklamáció az ÜSZ-ban rögzítettek szerint történik.

8. A földgáz minőségi jellemzői és azok mérése

A földgáz minőségi jellemzőinek meghatározása és azok mérése az ÜKSZ előírásainak megfelelően történik.

A minőségi jellemzők mérésére szolgáló műszerek telepítési helyét, az egyes műszerekhez hozzárendelt átvételi és kiadási pontokat, valamint meghibásodás esetén a műszerek helyettesítési rendjét a MER tartalmazza.

A mért minőségi jellemzőkből a mérőműszerekben órai és napi átlagértéket kell képezni. Az órai átlagokat legalább 15 (tizenöt) napig, a napi átlagokat legalább 60 (hatvan) napig a mérőműszerekben tárolni kell.

Az átlagértékeket a Társaság az országos telemechanikai rendszerén (OTR) keresztül összegyűjti, és az ÜKSZ előírásainak megfelelően feldolgozza és archiválja.

Az elszámolás alapját képező mennyiség és gázminőség adatokat a Társaság a 3. számú mellékletben dokumentálja.

Az elszámolási gázminőség adatokat a Társaság az IP-n is a Földgázelosztói engedélyes rendelkezésére bocsátja, naponta 10:00-ig, a végleges adatokat az elszámolási hónapot követő ötödik munkanapig a 3. számú mellékletben szereplő adattartalommal.

A gázminőségi jellemzők mérésére szolgáló műszerek működése, azok ellenőrzése, valamint a számítóművek gázminőségi programozása az 5. számú melléklet szerint történik.

A Társaság érintett üzeme a heti gázminőség programozást előre meghatározott ütemterv szerint végzi, melyet egyeztet a Földgázelosztói engedélyessel. Az érintett gázátadó állomások programozandó paramétereit, és a programozási körútban történt esetleges változásokat legkésőbb a hét első munkanapján 12 óráig megküldi a Földgázelosztói engedélyesnek.

9. Mennyiségi és minőségi adatok kifogásolása

Ha a jelen Megállapodás mellékletét képező elszámolási, mérési vagy kereskedelmi jegyzőkönyv valamely adatát a Társaság vagy a Földgázelosztói engedélyes rendszerhasználója, vagy maga a Földgázelosztói engedélyes az adott kiadási pontra vonatkozóan kifogásolja, akkor a kifogást a jegyzőkönyvben kell feltüntetni. A jegyzőkönyv

aláírása után a kifogást írásban kell bejelenteni. A Felek a vitatott adatokat 8 (nyolc) munkanapon belül megvizsgálják, és az eredmények alapján döntenek a kifogásolt adatról és annak esetleges korrekciójáról.

A korrekció alá vont időszak a hibás mérések igazolható időtartama. Ha a hibás mérés időtartama nem ismert, akkor a hibás mérés időtartamát a legutolsó jegyzőkönyvvel lezárt elszámolási időszak óta eltelt idő egészének kell tekinteni, kivéve abban az esetben, ha a hibás mérés utólag jut a felek tudomására. Ebben az esetben a korrekciót a felek külön megállapodás szerint rendezik.

Abban az esetben, amikor a reklamáció konkrét mennyiségi korrekciót kezdeményez, a reklamáló Fél köteles a mennyiségi korrekció kiszámítási módját, műszaki indokait a reklamációban feltüntetni.

10. Összevont kiadási pontok esetén a nominálás felosztása során alkalmazandó szabályok

A kiadási pontok az ÜKSZ vonatkozó pontja szerinti I. és II. típusú összevonása esetén a Földgázelosztói engedélyesnek a földgázelosztó rendszerre leadott összesített (a Rendszerhasználók által együttesen leadott) nominálás felosztására az alábbi szabályokat kell alkalmazni:

A Földgázelosztói engedélyes a gáznap előtti nominálást, ill. a gáznapon történő újra nominálást követően két órán belül felosztja a nominált igényeket az összevont kiadási pontban szereplő fizikai kiadási pontokra, és megküldi a Társaság részére, az arra rendszeresített eljárás szerint az IP-n, vagy amíg az nem áll rendelkezésre, addig írásban, a megadott táblázat szerint (7. számú melléklet). (Ezt a feladatot az I. típusú összevonás esetén csak különböző nyomásszintű gázátadó állomások esetében kell elvégezni.)

Az adatszolgáltatás egységesítése érdekében a nominálás megosztásra használatos táblázatot az fri@fgsz.hu, e-mail címre kell megküldeni. A tárgy mezőbe be kell írni: „Összevonások allokálása”, így a szerverre érkező adatszolgáltatás automatikusan generálódik a megfelelő adatbázisba.

11. Allokálás a földgázszállító rendszer kiadási pontjaira

A kiadási ponto(ko)n az egyes rendszerhasználók által a földgázszállító rendszerből vételezett gázmennyiség meghatározását az ÜKSZ vonatkozó fejezetében előírt módon kell végezni.

12. Elszámolás a rendszerhasználókkal

A Felek a kiadási pontokon az elosztói rendszerekre átadott, a Földgázelosztói engedélyes által a rendszerhasználókra allokalált mennyiségeket havonta, a tárgyhót követő hónap 15-ig jegyzőkönyvezik, mely alapja a Társaság és az érintett rendszerhasználó közötti kereskedelmi jegyzőkönyveknek.

13. Adatszolgáltatás

Az elszámolással kapcsolatos napi adatforgalom az IP-n díjmentesen, az annak használatára vonatkozó, a Társasággal kötött külön szerződés (Informatikai Platform Felhasználói Megállapodás) alapján történik az ÜKSZ-ben és az Üzletszabályzatban meghatározott feltételek szerint.

A napon belüli (nem alapadat) adatszolgáltatást igény szerint a Felek külön szerződésben kezelik. A Földgázelosztói engedélyes vállalja, hogy rögzíti, és naprakészen tartja az IP adminisztratív menüjében a kapcsolattartóit és azok helyetteseit (szerződéses, operatív, TMK felelős és korlátozás esetén értesítendő) valamint azok elérhetőségeit (e-mail, mobilszám, faxszám, cím).

14. A földgáz szagosítása

A Társaság az átadás-átvételi ponton a földgázt szagosítva adja át, az MSZ-ISO/TS 16922/2003 szabványban előírtaknak megfelelően.

Abban az esetben, ha a Földgázelosztói engedélyes a nem megfelelő szagszintről telefonon értesíti a Társaság területileg illetékes földgázszállító üzemét, majd a bejelentést írásban is megerősíti, a Társaság köteles azonnal megvizsgálni, hogy az érintett szagosító egységénél az előírásoknak megfelelően történik-e a szagosítóanyag beadagolása. E vizsgálat eredményéről és a megtett intézkedésekről haladéktalanul értesíti a Földgázelosztói engedélyest, melyet írásban is megerősít.

A központi szagosítással ellátott területen a Társaság akkor köteles azonnal megvizsgálni a szagosítórendszer működését, ha a nem megfelelő szagszintet az érintett Földgázelosztói engedélyes bármely kiadási pontja vonatkozásában jelenti.

Amennyiben a szagosítóanyag-adagoló berendezés üzemeltetése során meghibásodás, vagy egyéb ok miatt szagosítóanyag kerül a környezetbe és ezt a Társaság területileg illetékes földgázszállító üzeme észleli, haladéktalanul értesíti a Földgázelosztói engedélyest, amennyiben ennek hatása érintheti a Földgázelosztói engedélyest.

A kiadási ponthoz tartozó egyedi, vagy központi szagosító egység típusát, helyét, a szagosító anyag beadagolási normáit a 10. számú melléklet tartalmazza.

15. A korlátozás elrendelése

A korlátozások elrendelése a 265/2009 Kormányrendelet (XII.1.) szerint történik.

16. Üzemzavar és karbantartás miatti üzemszünet

A Társaság a földgázszállító rendszerén bekövetkezett – a földgáz átadását, szagosítását vagy az elszámolási mérést befolyásoló – haváriákról, üzemzavarokról, azok észlelését követően haladéktalanul értesíti a Földgázelosztói engedélyest, amelyet később írásban is megerősít.

A Felek az illetékességi területükön bekövetkezett havária, üzemzavar esetén (ha kihatással van a gáz átadás-átvételére) – az esemény tudomására jutását követően a lehető leggyorsabban - átadás-átvételi pontonként tájékoztatják egymást. A karbantartás miatti üzemszünettel kapcsolatos kérdések szabályozása az ÜKSZ szerint történik.

Amennyiben a Társaság olyan jellegű hibát észlel, ami a Földgázelosztói engedélyes rendszerén történt, akkor köteles arról azonnal tájékoztatni a Földgázelosztói engedélyest.

Üzemzavar, illetve előre nem láthatóan felmerülő karbantartási igény esetén a Felek a lehető legrövidebb idő belül értesítik egymást, amint a leállás szükségessége ismertté válik, és ebben az esetben is törekednek a gáz átadás-átvételének folytonosságát legkevésbé érintő megoldásra.

A kapcsolódó vezetékrendszer érintő leállással járó munkálatok esetében (amennyiben nem kell a szekunder oldali vezetékrendszer leüríteni) a Földgázelosztói engedélyes megkeresi a Társaság illetékes földgázszállító üzemét és egyeztetni a szükséges feladatokat.

A Társaság vezetérendszerét érintő leállással járó munkálatok esetében a Társaság területileg illetékes földgázz szállító üzeme megkeresi a Földgázelosztói engedélyest, és egyezteti a szükséges feladatokat.

A Társaság karbantartás miatt átadás-átvételi pontonként jogosult évente egyszer, legfeljebb 48 óra időtartamú üzemszünetet tartani.

A Társaság a Földgázelosztói engedélyest érintő üzemszünetet vagy kapacitásváltozást okozó vezetékleállások ütemtervét egyezteti. Egyeztetést követően a Társaság az éves karbantartási tervét minden év február 15-ig közzéteszi az internetes honlapján.

A Társaság jogosult a leállás időpontjainak megváltoztatására, ezt azonban annyival korábban kell megtennie, amennyi idő lehetővé teszi a Földgázelosztói engedélyes technikai felkészülését az üzemszünetre. Ez az idő legalább 90 naptári nap.

A Földgázelosztói engedélyes karbantartási tervét legkésőbb minden év december 15-ig megküldi a Társaság részére. A közzétett karbantartási időpontok változtatási igényéről a Földgázelosztói engedélyes a tényleges leállást megelőzően minimum 30 nap, valamint az új időpont előtt 100 naptári nappal korábban köteles a Társaságot tájékoztatni.

A gázátadó állomás primer oldali vezetékszert érintő leállással járó munkálatok esetében a Társaság illetékes földgázz szállító üzeme megkeresi a Földgázelosztói engedélyes és egyezteti a szükséges feladatokat.

Amennyiben a Földgázelosztói engedélyes igénye miatt szükséges a két rendszert összekötő vezetékszakas lefúvatása, öblítése, feltöltése, úgy együttműködik a Társasággal és gondoskodik a szükséges gáz beszerzéséről, biztosítja az öblítéshez használt gáz fogadását, közreműködik a gázszolgáltatás helyreállításában.

Amennyiben a Földgázelosztói engedélyes tudomására jut, hogy az általa üzemeltetett rendszeren és/vagy a rendszeréhez kapcsolódó felhasználóinál üzemavar vagy havária következik be, valamint ha a földgázminőséggel kapcsolatos észrevételek merülnek fel, akkor haladéktalanul értesíti a Társaság illetékes földgázz szállító üzemét.

17. Kapcsolattartás módja, a Felek képviselői

A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodással kapcsolatos minden kérdésben a fő kapcsolattartásra kijelölt szervezeti egységeik az alábbiak:

A Társaság részéről:

Név:

Tel.:

Fax:

E-mail:

A Földgázelosztói engedélyes részéről:

Név:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Operatív kapcsolattartók:

A Társaság részéről:

Rendszerirányító központ (24-órás szolgálat):

Tel: 84-505-777

Fax: 84-502-217

E-mail: fri@fgsz.hu

A Földgázelosztói engedélyes részéről:

Központi diszpécser szolgálat (24-órás szolgálat)

Tel:

Fax:

E-mail:

18. A Földgázelosztói engedélyes képviselőjének a Társaság területére történő belépésére vonatkozó szabályok

A Társaság a területén elhelyezett, a Földgázelosztói engedélyes tulajdonában és kezelésében lévő szerelvényekhez való hozzáférést a következők szerint biztosítja:

A Földgázelosztói engedélyesnek kezdeményeznie kell jelen Megállapodás 2. számú mellékletében rögzített, a Társaság területileg illetékes földgázszállító üzeménél az adott területre való belépésre vonatkozó szándékát. Ezt követően a Társaság intézkedik a belépés biztosításáról.

A Földgázelosztói engedélyes képviselője jogosult az objektumba történő belépésre a Társaság képviselőjének jelenlétében.

19. A Megállapodás megszűnése

Jelen Megállapodás megszűnik:

- Amennyiben a Társaság földgázszállítási engedélye bármely okból megszűnik az ezt kimondó jogerős határozat napján.
- Amennyiben a Földgázelosztói engedélyes engedélye bármely okból megszűnik az ezt kimondó jogerős határozat napján.
- A Felek közös megegyezésével a Felek által megállapított napon.
- Bármely Fél rendes vagy rendkívüli felmondásával (a 20. pontban foglaltak szerint).
- Bármely Fél jogutód nélküli megszűnésével
- Vis maior esetén, a 22.2 pont szerint.

20. Felmondás

20.1 Rendes Felmondás

Amennyiben valamelyik Fél működési engedélyét hivatalból vagy kérelemre a MEH visszavonja, a másik Félnek 30 napos határidővel jogában áll a jelen Megállapodást felmondani.

A felmondást írásban, a másik Félnek küldött tértivevényes levél útján lehet felmondani. Amennyiben a másik Fél a tértivevényes levelet bármely okból nem veszi át, a levél kézbesítését – a kézbesítési cím helyességének ellenőrzése mellett - ismételten meg kell kísérelni. A megismételt kézbesítés sikertelensége esetén a levél legkésőbb a megismételt feladástól számított 5 (öt) nap elteltével kézbesítettnek tekintendő.

20.2 Rendkívüli felmondás

Súlyos szerződésszegés esetén bármelyik Fél jogosult azonnali hatállyal, írásban küldött tértivevényes levél útján kártérítés fizetési kötelezettség nélkül a szerződéstől elállni, vagy

ettől eltérő esetben a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősülnek különösen az alábbi esetek:

- Bármelyik Fél magatartásával/eljárásával súlyosan megsérti a másik Fél üzleti jó hírét, vagy
- Bármelyik Fél a jelen Megállapodásban foglalt kötelezettségeit ismételten és súlyosan megszegi, vagy
- Bármelyik Fél fizetéseképtelenné válik, a Féllel szemben felszámolási eljárást indítanak, vagy
- Bármelyik Fél által tett jognyilatkozatok, szavatosságvállalások bármelyike valótlan, vagy azzá válik.

Bármelyik Fél azonnali hatályú felmondása (elállása) esetén a Felek a felmondás (elállás) hatályának napjáig nyújtott szolgáltatást és szerződésszerű pénzbeli ellenértékét - beleértve a szerződésszegést és a következményeit is - kötelesek egymással szemben elszámolni.

Azonnali hatályú felmondás (elállás) esetén a felmondási jogát gyakorló Fél fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve a kárai megtérítésére való jogot is.

Amennyiben a Fél a felmondást (elállást) tartalmazó tértivevényes levelet bármely okból nem veszi át, a levél kézbesítését – a kézbesítési cím helyességének ellenőrzése mellett - ismételten meg kell kísérelni. A megismételt kézbesítés sikertelensége esetén a levél legkésőbb a megismételt feladástól számított 5 (öt) nap elteltével kézbesítettnek tekintendő.

Az elállást vagy a felmondást tartalmazó iratot személyesen vagy tértivevényes levél útján kell a Félnek kézbesíteni.

21. Vitás kérdések rendezése, irányadó jog

21.1 Vitás kérdések rendezése

A Felek törekednek a vitás kérdések egymás közötti rendezésére. Jelen Megállapodással kapcsolatos minden vitás kérdést a felek békés úton kísérelnek meg megoldani. 30 napot meghaladó sikertelen egyeztetés esetén a békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére felek a Siófoki Városi Bíróság, illetőleg a Somogy Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

21.2 Irányadó jog

Jelen Megállapodásra a magyar jog szabályai az irányadók.

A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Társaság Üzletszabályzata, valamint a mindenkori hatályos vonatkozó magyar jogszabályok, valamint alapvetően a Ptk. rendelkezései az irányadók.

22. Lehetetlenülés, Vis maior

22.1 Lehetetlenülés

A lehetetlenülés nem szünteti meg a Megállapodást, ha a lehetetlenülés okai ésszerű időben elháríthatóak. A Felek az érdekkörükbe eső ok megszüntetésére kötelesek intézkedést tenni. Ha a lehetetlenülés oka a jelen Megállapodás időszakán belül nem hárítható el, a Felek a Megállapodást módosítják.

Ha teljes körű gazdasági, jogi vagy fizikai lehetetlenülés következik be, és hatósági intézkedés alapján történik az ellátórendszer működtetése, a fél a lehetetlenülésre hivatkozva az együttműködést nem tagadhatja meg.

22.2 Vis maior

Nem minősül szerződésszegésnek, ha a Felek egyikének sem felróható okból (vis maior) a felek bármelyike nem tudja teljesíteni a Megállapodásban foglalt kötelezettségeit. Vis maior körülménynek kell tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erővel elháríthatatlan körülményeket (pl.: háború, országos sztrájk, földrengés, árvíz, tűzvész, terrorcselekmény, stb.), amelyek nem függnek a Felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott Felet a Megállapodás szerinti kötelezettségének teljesítésében.

Az a Fél, amelyiket a Vis maior érint:

- az adott helyzetben tőle elvárható módon köteles elkerülni, megelőzni, megszüntetni vagy enyhíteni a Vis maior esemény hatását, beleértve a szolgáltatások, termékek, berendezések és anyagok más forrásból történő beszerzését, és az indokolt összegek kifizetését;
- az adott helyzetben tőle elvárható módon köteles folytatni a Megállapodás teljesítését közvetlenül a Vis maior esemény megszűnését követően; és
- a másik Fél indokolt kérésére, köteles tájékoztatni a másik Felet a Vis maior esemény jellegéről és okairól, a Vis maior elkerülése, megszüntetése vagy enyhítése érdekében tett tevékenységeiről, és annak várható időtartamáról.

A Felek ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában a Megállapodásos határidők a vis maior időtartamával arányosan meghosszabbodnak.

Amennyiben a vis maior időtartama a 30 napot meghaladja, a Felek kötelesek egyeztetést lefolytatni a Megállapodás esetleges módosításáról. Amennyiben az ilyen egyeztetés 30 napon belül nem vezet eredményre, a Megállapodást bármelyik Fél azonnali hatállyal felmondhatja, még abban az esetben is, ha az irányadó jog vagy a Megállapodás alapján a felmondásra egyébként nem jogosult, továbbá a Felek a lehetetlenülés szabályai szerint haladéktalanul lefolytatják a Megállapodás megszűnéséhez kapcsolódó elszámolást.

A fenyegető Vis maiorral és a Vis maior bekövetkezéséről, várható időtartamáról a Felek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni kötelesek. A fenyegető vagy már bekövetkezett Vis maiorról történő késedelmes tájékoztatásból származó kárért a késedelmes tájékoztatásért felelős Fél felel.

23. Jogutódlás

Amennyiben a Földgázelosztói engedélyes a jelen Megállapodás időtartama alatt működési engedélyével összefüggő kizárólagos jogairól belátása szerint valamely gazdasági társaság javára lemond, úgy az a gazdasági társaság a MEH által kiadott működési engedélyében meghatározott időponttól kezdődően a jelen Megállapodásban a Földgázelosztói engedélyes helyébe lép valamennyi jog és kötelezettség vonatkozásában minden külön intézkedés nélkül. A jogutódlásról a Földgázelosztói engedélyes írásban tájékoztatja a Társaságot. A jogutódlás jelen Megállapodás vonatkozásában az írásbeli tájékoztatással lép hatályba.

Amennyiben a Társaság személyében következik be jogutódlás a fent nevesített, vagy bármely egyéb okból, úgy a jogutód gazdasági társaság a MEH által kiadott működési engedélyében meghatározott időponttól kezdődően a jelen Megállapodásban a Társaság helyébe lép valamennyi jog és kötelezettség vonatkozásában minden külön intézkedés nélkül. A jogutódlásról a Társaság írásban tájékoztatja a Földgázelosztói engedélyest. A jogutódlás jelen Megállapodás vonatkozásában az írásbeli tájékoztatással lép hatályba.

Amennyiben a jogszabályok értelmében a jelen Megállapodás vonatkozásában a teljes körű jogutódlás bekövetkeztéhez a jogutód nyilatkozata vagy más jogcselekménye szükséges, úgy a jogutódlás ennek hatályával áll be, a nyilatkozat beszerzése, illetőleg a jogcselekmény elvégzése az érintett fél feladata és felelőssége.

24. A Megállapodás hatálya és egyéb rendelkezések

Jelen Megállapodás az aláírás napján lép hatályba és határozatlan ideig érvényes.

Jelen Megállapodás magyar nyelven készült 4 (négy) egymással mindenben megegyező példányban készült, a Felek mindegyikét 2-2 (két) példány illeti meg.

Siófok,

Az FGSZ Zrt. részéről:

.....

vezérigazgató

.....

Rendszerirányítás és Kapacitáskereskedelem
igazgató

A Földgázelosztói Engedélyes részéről:

.....

Név
beosztás

.....

Név
beosztás

Mellékletek

1. számú melléklet

Ssz.	Gázátadó állomás/ kiadási pont Megnevezése	Maximális Kapacitás (em3/ó)	Néveleges kiadási nyomás (túlnyomás) (bar)	Kiadási nyomás normál üzemmenet esetén (bar,		Kiadási nyomás nem normál üzemmenet esetén (bar, túlnyomás)		Gázhő- mérsék- let normál üzemben (?C)	Mérő típusa	Illetékes Üzem	Földgázelosztói Engedélyes
				MIN1	MAX1	MIN2	MAX2				
1								> 0			

2. számú melléklet

A Földgázszállítási/Rendszerirányítási engedélyes területileg illetékes földgázszállítási üzeme, üzemeltetés koordinátor

A területileg illetékes földgázszállító üzem elérhetőségi adataival kitöltendő.

5. számú melléklet

Gázmennyiség-mérő rendszerek működése és vizsgálata

1. A mérőrendszerek működése

A földgáz mennyiségmérő rendszereinek és azok elemeinek működése illetve vizsgálata a következő szabványok, előírások szerint történik.

Mérőperemes mérőrendszerek

MSZ EN ISO 5167-1, -2, -3, 4 Anyagáram-mérés nyomáskülönbség elvén működő eszközökkel kör keresztmetszetű csövezetekben, amelyet az áramló anyag teljes keresztmetszetében kitölt.

OMH HE 64 Hitelesítési előírás, Mérőperemes földgázmérő rendszerek.

Mérőturbínás, forgódugattyús és ultrahangos mérőrendszerek

MSZ EN 12261 Gázmérők, Turbinás gázmérők

MSZ EN 12480 Gázmérők, Forgódugattyús gázmérők

MSZ EN 12405 Gázmérők, Elektronikus gáztérfogó átszámító eszközök

ISO 17089 Ultrahangos gázmérők (előkészületben)

OMH HE 2/2-2001 Mérőturbínás és forgódugattyús gázmérők

OMH HE 2/3-2001 Gáztérfogó korrektorok

Mindegyik fajta mérőrendszerre vonatkozó előírások

MSZ ISO 13443 Szabványos referenciatételek

MSZ ISO 6974 Földgáz. Adott bizonytalanságú, gázkromatográfiás összetétel-meghatározás.

MSZ ISO 6976 Földgáz. A hőértékek, a sűrűség, a relatív sűrűség és a Wobbe-szám számítása a gázösszetételből

MSZ ISO 12213 Földgáz. Kompressziós tényező számítása

ISO 5168 Mérési bizonytalanság számítása.

MSZ EN 1776 Gázellátó rendszerek. Földgázmérő állomások. Műszaki követelmények

2. A mérőrendszerek vizsgálata és vizsgálati dokumentációja

A Társaság a mérőrendszerek használati etalonnal való ellenőrzését (továbbiakban: vizsgálat) független, harmadik féllel (például MKEH) végezteti.

A mérőrendszerek és azok elemeinek vizsgálatát a következő gyakorisággal kell elvégezni.

Teljes mérőrendszer ellenőrzése

(eredő mérési bizonytalanság számítás) 2 évente

Mérőturbina, forgódugattyús és ultrahangos mérő 5 évente

Mérőperemes mérőkamra 5 évente

Hőmérséklet érzékelő 5 évente

Minden egyéb mérőrendszer elem

(érzékelő, távadó, leválasztó, számítómű): 2 évente

Gázkromatográf automatikus kalibrálása: 1 naponta

A mérőrendszerek és azok elemeinek pontosságát a vizsgálati bizonyítványok tartalmazzák.

Az alkalmazott mérőturbinákat földgázzal, az üzemi nyomáshoz közeli nyomáson kell kalibrálni. A földgázzal végzett kalibrálás során kapott hibagörbe karakterisztikát be kell programozni a számítóművekbe. Ha földgázzal kalibrált turbina nem áll rendelkezésre, akkor ideiglenes megoldásként levegővel, atmoszferikus nyomáson kalibrált turbina is használható a mérőrendszerekben. A levegős kalibrálás hibagörbe karakterisztikáját a számítóművekbe nem szabad beprogramozni. A Társaságnak törekednie kell az ilyen turbináknak a lehető legrövidebb időn belül földgázzal kalibrált turbinára való kicserélésére.

A Társaság átadja a Földgázelosztói Engedélyesnek az 1. sz. mellékletben felsorolt gázátadó állomásain alkalmazott mérőrendszerek MKEH HE 75, illetve HE 64 szerinti méréstechnikai dokumentációinak másolatát a következő tartalommal:

- a.) A mérőrendszer üzemi paramétereit rögzítő kitöltött adatlapot
- b.) A primer elemek érvényes hitelesítési/vizsgálati bizonyítványait
- c.) A szekunder elemek hitelesítési/vizsgálati bizonyítványait
- d.) A mérőrendszerek vizsgálati bizonyítványait
- e.) A számítóművek programlapjait (típusonként 1-1 mintalap)

A mérőrendszer illetve elemeinek cseréje vagy időszakos vizsgálata esetén Társaság az új hitelesítési/vizsgálati bizonyítványok másolatát a kézhezvételtől számított 1 héten belül megküldi a Földgázelosztói Engedélyes részére.

A mérőrendszerek egyéb dokumentációját a Társaság a Földgázelosztói Engedélyes kérésére a Társaság telephelyén betekintésre rendelkezésre bocsátja.

A számítóművek programozási adatlapjait (e.) a helyszínen ki kell nyomtatni és mindkét félnek alá kell írnia. Változás esetén új programozási lapokat kell kinyomtatni, amelyet szintén mindkét félnek alá kell írnia.

3. Nyomás és hőmérséklet hibahelyettesítő értékek a számítóművekben

A mérőrendszerek nyomás vagy hőmérséklet távadójának meghibásodása esetén a számítóművek automatikusan áttérnek a nyomás, illetve hőmérséklet bemenet hibahelyettesítő értékének használatára.

A számítóművekbe a nyomás és hőmérséklet hibahelyettesítő értékeként az adott mérőrendszerre vonatkozó, az 1. számú mellékletben megadott névleges kiadási nyomást és 15 °C hőmérsékletet kell beprogramozni.

4. Gázminőség adatok a számítóművekben

A mennyiségmérés korrekciójára és az energiamennyiség számítására szolgáló gázminőség adatok forrása az átadóállomásokon üzemelő számítóművekbe a következő lehet:

- a) Azokon az állomásokon, ahol kromatográf működik, a mért gázminőség adatok közvetlenül és folyamatosan átkerülnek a számítóműbe.
- b) Azokon az állomásokon, ahol nincs kromatográf, de a mérőrendszeren átáramló gázzal azonos minőségű gázt más helyszínen működő kromatográf méri, a másik helyszínen mért gázminőség adatokat az OTR rendszer folyamatosan tekinthető gyakorisággal (óránként) letölti a számítóműbe.
- c) Azokon az állomásokon ahol nem az a.) és b.) pont szerint történik a minőségi adatok bevitele, ott a napi átlag minőségi adatokból képzett heti átlagértékeket heti gyakorisággal kell a számítóművekbe bevinni.

A minőségi adatok átprogramozását akkor kell elvégezni, ha

- a relatív sűrűség vagy az alsó hőérték (fűtőérték) új heti átlagértéke +/-1 %-kal,
- a CO₂ tartalom vagy az N₂ tartalom értéke +/-10 %-kal eltér a számítóműben található (korábban beprogramozott) értéktől.

A Társaság érintett üzeme a heti gázminőség programozást előre meghatározott ütemterv szerint végzi, melyet egyeztet a Földgázelosztói Engedélyessel. Az érintett gázátadó állomások programozandó paramétereit, és a programozási körútban történt esetleges változásokat legkésőbb a hét első munkanapján 12 óráig megküldi a Földgázelosztói Engedélyesnek.

A minőségi adatok heti átlagértékek meghatározása péntek reggel 06⁰⁰ órától a következő hét péntek reggel 06⁰⁰ óráig tartó időszakra történik, a távvezetékek üzemeltetési rendje és az üzemelő kromatográfok napi átlagai alapján.

A következő hétre vonatkozó átlagértékeket a Társaság üzeme minden pénteken 14⁰⁰ óráig faxon megküldi a Földgázelosztói Engedélyesnek.

A beprogramozott adatok módosítását a számítóművekben a Földgázelosztói Engedélyes jelenlétében kell végezni, legkésőbb kedd 14⁰⁰ óráig. Amennyiben a Földgázelosztói Engedélyes az előzetes értesítés ellenére a programozáson nem jelenik meg, az a távollétében is elvégezhető.

5. A számítóművek adatvédelme

A Társaság elszámolási mérőrendszerein az MKEH, az általa előírt helyeken, zárjelet helyez el.

A Földgázelosztói Engedélyes jogosult a Társaság elszámolási mérőrendszerein saját zárjelét elhelyezni.

Azokon az átadóállomásokon, ahol kulcsszóval védett számítómű üzemel, a programozáshoz szükséges kulcsszót - melyet csak a Földgázelosztói Engedélyes ismer - az átadóállomás helyiségében lezárt borítékban kell elhelyezni.

A kulcsszót tartalmazó borítékot a Földgázelosztói Engedélyes nélkül a Társaság csak havária esetén bonthatja fel, illetve akkor, ha az előzetes értesítés ellenére a Földgázelosztói Engedélyes a beavatkozáson nem jelent meg. Ennek megtörténtét azonnal be kell jelenteni a Földgázelosztói Engedélyesnek.

6. A számítóművek egyes speciális beállításai

A számítóműveket úgy kell beállítani, hogy:

- a zavart integrált mennyiségeket a normál és a zavart számlálóknál egyaránt összegezze;
- a mérőturbina hibagörbe korrekciója törtvonalas legyen;
- a légköri nyomáskorrekció abszolútnyomás távadó esetén 0, túlnyomástávadó esetén 1 bar legyen

7. számú melléklet

Jegyzőkönyv

Manuális korrekcióról

A gázátadó állomás neve	
A manuális korrekció időpontja: (óra: perc)	
A manuális korrekció gáznap: (év.hónap.nap)	
Eredeti mennyiség (nm ³ 15°C-on)	
Korrigált mennyiség (nm ³ 15°C-on)	
A manuális korrekció oka:	
A kiszámítás elve:	

Kelt:

.....
Fogyasztó

.....
FGSZ Zrt.

9. számú melléklet

Egyedi feltételek

Kitöltendő abban az esetben, ha a Földgázelosztói Engedélyes egyedi feltételeket kíván igénybe venni.

